Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка від «02» 06 2025 року
(місце складання)

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» майстер АЕС Тростинський С.Р., слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Слободенюк М.І., слюсар АЕС Сінтюк В.В., слюсар АЕС Коськовецький О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.Шепетівка вул.~~(пров)~~. проспект Миру № 22

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутнє ізоляційне покриття фасадного газопроводу
2) —
3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газопровід Ø32-25; Ø25-8 ; Ø20-123 Ø- -- , Газовий стояк Ø20-8 , газовий кран Ø20-87 ; Ø- - - Муфтове з'єднання Ø20-15; Ø- -- , Футляр газовий -83.
Необхідне фарбування фасадного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Тростинський С.Р.	02.06.2025		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Інструктаж пройшла
Черишик М.М. квартира 26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

кв 17

кв 39