

Додаток
до постанови НКРЕКП
19.11.2024 № 1955

**Граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів
газорозподільних систем на 2025 рік**

№	Найменування послуг	Вартість на 1 од., грн без ПДВ
1.	Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення між трубного простору: футляр-газопровід та очищення його від бруду, у разі необхідності:	x
1.1.	в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	95,32
1.2.	в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 пог.м	247,78
2.	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приставним методом або мильною емульсією та усуненням виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність:	x
2.1.	планцеве з'єднання, Ду 15-20	18,74
2.2.	планцеве з'єднання, Ду 25-40	20,57
2.3.	планцеве з'єднання, Ду 50-80	21,26
2.4.	планцеве з'єднання, Ду 100-125	23,09
2.5.	муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	10,74
2.6.	муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	13,94
2.7.	муфтове з'єднання, зварний стик Ду 100-125	14,86
3.	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даТа:	x
3.1.	ввідний газопровід до стояків	x
3.1.1.	Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	174,82
3.1.2.	Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	199,45
3.1.3.	Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	220,50
3.2.	стояки	x
3.2.1.	Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	215,00
3.2.2.	Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	386,95
3.2.3.	Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	401,78
4.	Технічне обслуговування запірних пристрій, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притирянням:	x
4.1.	кран (крім кульових), Ду 15-40	75,63
4.2.	кран (крім кульових), Ду 50-80	120,30
4.3.	кран (крім кульових), Ду 100-150	174,96
4.4.	кран кульовий, Ду 15-40	37,44
4.5.	кран кульовий, Ду 50-80	47,67
4.6.	кран кульовий, Ду 100-150	59,40
4.7.	засувка, Ду 15-40	169,22
4.8.	засувка, Ду 50-80	219,89
4.9.	засувка, Ду 100-150	279,79
4.10.	фільтр газовий, Ду 15-40	92,10
5.	Технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначено для опалення місць загального користування: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими пристроями, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу - відповідно до вимог та рекомендацій заводів:	x
5.1.	Пальник інфрачервоного випромінювання	x
5.1.1.	пальник, що експлуатується до 10 років	56,46
5.1.2.	пальник, що експлуатується понад 10 років	65,83
5.2.	Побутовий опалювальний котел з відкритою камерою згорання до 25 кВт	x
5.2.1.	котел, що експлуатується до 10 років	258,83
5.2.2.	котел, що експлуатується понад 10 років	380,88
5.3.	Конвектор	x

5.3.1.	конвектор, що експлуатується до 10 років	133,28
5.3.2.	конвектор, що експлуатується понад 10 років	138,77
5.4.	Опалювальний котел з закритою камериою згорання	x
5.4.1.	котел, що експлуатується до 10 років	x
5.4.1.1.	котел потужністю до 30 кВт	478,97
5.4.1.2.	котел потужністю від 30 кВт до 49 кВт	508,92
5.4.1.3.	котел потужністю від 50 кВт до 100 кВт	726,99
5.4.1.4.	котел потужністю більше 100 кВт	1009,73
5.4.2.	котел, що експлуатується понад 10 років	x
5.4.2.1.	котел потужністю до 30 кВт	516,16
5.4.2.2.	котел потужністю від 30 кВт до 49 кВт	574,56
5.4.2.3.	котел потужністю від 50 кВт до 100 кВт	1096,03
5.4.2.4.	котел потужністю більше 100 кВт	1519,73
5.5.	Опалювальний котел з відкритою камериою згорання	x
5.5.1.	котел, що експлуатується до 10 років	x
5.5.1.1.	котел потужністю до 30 кВт	517,21
5.5.1.2.	котел потужністю від 30 кВт до 69 кВт	588,25
5.5.1.3.	котел потужністю від 70 кВт до 99 кВт	660,39
5.5.1.4.	котел потужністю від 100 кВт до 1000 кВт	835,20
5.5.2.	котел, що експлуатується понад 10 років	x
5.5.2.1.	котел потужністю до 30 кВт	563,27
5.5.2.2.	котел потужністю від 30 кВт до 69 кВт	628,76
5.5.2.3.	котел потужністю від 70 кВт до 99 кВт	694,80
5.5.2.4.	котел потужністю від 100 кВт до 1000 кВт	918,44
6.	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах:	x
6.1.	на один канал	85,86
6.2.	на кожен послідувальний канал	18,47
7.	Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, а також комутованих з ними присторів для автоматичного відключення постачання газу та засобів попереджувальної сигналізації на відповідність параметрам, встановленим заводом-виробником, відповідно до вимог та рекомендацій заводів:	x
7.1.	перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості	79,91
7.2.	перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	63,54

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Олександр КОСЯНЧУК