

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Шепетівка  
(місце складання)

від «10» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ "Шепетівський газ" нал АРС Басай А.В.  
слюсар АРС Доробський А.Ю., слюсар АРС Савчук О.П.  
слюсар АРС Сінчук В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:  
м. Шепетівка вул. Героїв Надеської Сотні № 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неодержане фактування газопроводу будинку
- 2) Відсутній розступ у квартири № 5, 6, 9, 10
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: будинку м. Шепетівка  
вул. Героїв Надеської Сотні 14 кв. 5, 6, 9, 10

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø 57-40м; Ø 20-15м. Край прохідний Ø 20-5мм; Край шаровий Ø 20-4мм.  
Мундштуки з'єднання Ø 20-5мм. Підготувати карбовані екструзійні  
Рекомендації для усунення недоліків необхідно провести фактування газопроводу будинку.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 407-14' 067-310-08-60

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басай А.В. Фвнл  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.04.2024  
(дата)

Вікториусу Віршованис  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Вікториусу Віршованис  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)