

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «23» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ "Шепетівгаз" Кооп. ТОВ Білий А.В.
слюсар ТРС Доробський А.Ю. слюсар ТРС Ситник В.В.
слюсар ТРС Савчук О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
м. Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні № 24.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній ідентифікаційний маркер газопроводу (орарда)
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Загальний ф 57-2м ф 40-57м ф 32-68м ф 20-70м, загально ф 20-4м
Технічний ф 32-7м, ф 20-4м, ф 20-4м, ф 32-7м, ф 20-14м, ф 20-5м
Рекомендуємо провести фронтальне газопроводу для уникнення корозії

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104, 4-09-16

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Білий А.В. Білий 23.04.24 Вірюк М.С. Вірюк
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Вірюк М.С. Вірюк
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)