

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Шепетівка

(місце складання)

від «16» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ "Шепетівкергаз" код. ЖРС Трощі Т.В.  
механік ЖРС Сидник В.В. механік ЖРС Доровський Т.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:  
м. Шепетівка, Героїв Кадетської Сотні № 25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вирсутнє ізоляційне покриття щопроводу (оруддя)
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Щопровід φ57-51мм, φ20-83мм, будівельний сталець φ20-60мм (60см). Крім продукції φ20-60мм, вилучити φ20-3  
Футляр φ32-38мм, механічне з'єднання φ20 - 13мм підлегло експлуатації.  
Рекомендується для уникнення корозії щопроводу, провести фарбування щопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104, 4-07-14

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Трощі Т.В. ЖРС  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.04.24  
(дата)

Вірнісевич Віронович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

—  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Вірнісевич Віронович  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)