

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Шепетівка  
(місце складання)

від «26» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ "Шепетівкагаз" Нев. АС Тресвіт А.В.  
Смоляр АС Доробський А.Ю. смоляр АС Солгани О.В.  
смоляр АС Сидюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:  
Героїв Небесної Сотні № 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вирішення ізоляції і не покриття газопроводу.
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задокробити ф 57мм - 10мм, ф32 - 16мм, ф20 - 177мм без стале ф20 - 16мм, Кран ф 32 - 4мм  
ф20 - 10мм, Муфта з'єдн. ф32 - 4мм, ф20 - 31мм, Рутинер - 139мм.

Рекомендуємо провести передбачене окремим газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Трашні А.В. Я.В. 26.04.24р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Вірницьку Віровишиса

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Вірницьку Віровишиса

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)