

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «17» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ "Шепетівкагаз" КоЛ ТРС Басої А.В.
слюсар ТРС Доробський Х.Ю., слюсар ТРС Сидюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
м. Шепетівка вул. Героїв Надєської Сотні № 31

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вирсутке ізоляційне покриття оприскино газопроводу (орарда)
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø88 - 60м Ø57 - 43м Ø32 - 38м, Ø20 - 31м. Газовий стояк Ø20 - 16м. Ст.крит Ø32 - 44м.
Ø20 - 77 м, Муфтаве з'єднання Ø32 - 4м, Ø20 - 17м, Рутильр газовий 73м.
прилежного екстагаторі. Рекомендуюмо покрити газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104, 4-07-14

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Басої А.В. А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Вір підпису Віршовицка
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Вір підпису Віршовицка
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)