

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «18» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПРАД "Менеміткарег" Кол ЛС Басай Х.В.
Слюсар ЛС Доробський Л.Ю. слюсар ЛС Свечук О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
м.Шепетівка вул.Героїв Кедесної Сотні № 35

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено відсутність ізоляційного покриття газопроводу.
- 2) Закріплене нарізне тисаче на газовому стояку роқквартир № 4, 8, 12, 16, 20
- 3) Відсутній доступ до квартир № 4, 8, 12, 16, 20

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Героїв Кедесної Сотні № 35
квартир № 4, 8, 12, 16, 20

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводу ф 57-77 мм; ф 40-10 мм ф 32-38 мм ф 20-35 мм, газовий стояк 15 мм з 16 мм, крім своєї ф 32-40 мм
ф 20-83 мм, муфта з'єднання ф 32-40 мм ф 20-13 мм Рідир-Рідир приєднат екстну атації
До вживаня екстну катр стояк квартир № 4, 8, 12, 16, 20. Нахити доступ до крощу крощ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басай Х.В. Юв
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.04.24р
(дата)

Вірнітису Вірнітису
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Вірнітису Вірнітису
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)