

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка

(місце складання)

від «30» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт Маз АРС Тарасів А.В. слюсар АРС Гітман В.І.
слюсар АРС Савчук О.В слюсар АРС Доравський А.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
бу. Героїв Небесної Сотні № 35а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність ізоляції на частині трасового газопроводу.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø57-44м, Ø32-Рш, Ø20-185м. Газ. стояк Ø20-4м, Крон газовий Ø32-1м, Ø20-54м, М'ягкоче з'єднання Ø32-1м, Ø20-22м, Наявність еквівалентної
Необхідно провести окремі роботи трасового газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 9-07-14; 4-07-16

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тарасів А.В. А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.05.24р
(дата)

Вірнішук В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Вірнішук В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)