

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «30» 04 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт Мол. АРС Ткачів Х.В. майстер Дерев'янська А.Ю.
майстер АРС Савчук О.В. майстер АРС Гиндюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
вул. Героїв Кедескої Сотні № 355.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутнє ізоляційне покриття фасадного газокровля
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газокровля ф50 - 36м, ф32-8м, ф20-30м; Гурт. столи - 4шт; Гурт. крон ф32-1шт; ф20-4шт
Внутрішнє з'єднання ф 32-1шт. ф 20-1шт. Підприємстві експлуатації -
Кедрівсько провести фартування фасадного газокровля.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 104, 4-07-14, 4-07-16

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ткачів Х.В. ЯВМол
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.05.24
(дата)

Вір підпису Віршовишес
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Вір підпису Віршовишес
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)