

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Шепетівка  
(місце складання)

від «18» 06 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» начальник АЕС Басай А.В.,  
слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Савчук О.В., слюсар АЕС Сінтюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:  
м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні № 90

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вирсутке ізоляційне покриття фасадного газопроводу
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø57-110; Ø32-48; Ø20-12, Газовий стояк Ø20-16, газовий кран Ø32-7; Ø20-84  
Муфтове з'єднання Ø32-7; Ø20-20, Футляр газовий -80.

Необхідно провести ориєнтувальне фасадного газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басай А.В. ЯВМ 18.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Вір підпису Вірновича  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Вір підпису Вірновича  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)