

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «27» 06 2024 року

Працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» начальник АЕС Басай А.В.,
слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Савчук О.В., слюсар АЕС Сінтюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
м.Шепетівка пров. Подільський № 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутнє ізоляційне покриття газопроводу
- 2) -
- 3) -

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø32-84; Ø20-36; Ø - - - , Газовий стояк Ø - - - , газовий кран Ø20-24; Ø - - -

Муфтове з'єднання Ø20-12; Ø - - - , Футляр газовий -12 ,

Немає ізоляційного покриття газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Несл. А.С. Басай А.В. 01.07.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Вір прізвищу Віршоваленко
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Вір прізвищу Віршоваленко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)