

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від « 8 » 10 2025 року

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» Начальник АЕС Басай А.В. майстер АЕС Тростинський С.Р. слюсар АЕС Доровський А.Ю. слюсар АЕС Коськовецький О.В. слюсар АЕС Сінтюк В.В. слюсар АЕС Слободенюк М.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.Шепетівка вул.(прод.) Варшавська № 3а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутнє ізоляційне покриття фланцюга жарового
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø 32-38; Ø — — —; Ø — — —; Ø — — —; Газовий стояк Ø 25-4; газовий кран Ø 20-12; Ø — — —; Ø — — —. Муфтове з'єднання Ø — — —; Ø — — —; Ø — — —. Футляр газовий - 12.

Необхідне жароване фланцюгове жароване

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тростинський С.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

8.10.2025
(дата)

—
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

—
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

п.п. 4 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Моложечан Т.М.