Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка від «11» 05 2026 року
(місце складання)

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» Начальник АЕС Швець І.С. майстер АЕС Тростинський С.Р. слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Коськовецький О.В., слюсар АЕС Слободенюк М.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.Шепетівка вул. ~~(пров).~~ Коцюбинського (Пилипа Орлика) № 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутнє ізолюючі вставки фасадного газопроводу

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газопровід Ø50-47; Ø32-36; Ø25-10; Ø20-64; Ø — — , Газовий стояк Ø20-6 , газовий кран Ø25-1 ; Ø20-41 ; Ø — — — , Муфтове з'єднання Ø25-1 ; Ø20-11 ; Ø — — —, Футляр газовий -38 .
Необхідно замінити фасадний газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
Тростинський 11.05.2026 р.		—	—

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кв. 20 Шаніна Л.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)