

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Технічний паспорт внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП „Нитиосервіс“
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Хвильового, 17
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	7
Дата складання технічного паспорта	06.07.2026


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	Загальна довжина ВБСГ (фасади, сходові, клітка, стояки) - <u>52</u> м.п.
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду <u>25</u> мм. L - <u>43</u> м.п., Ду <u>20</u> мм. L - <u>9</u> м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Газопровід внутрішній (сходові, клітка): Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Газопровід внутрішній (стояк): Ду ____ мм. L - ____ м.п., Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Кількість стояків газових	Стояк газовий: Ду ____, ____, шт; Ду ____, ____, шт; Ду ____, ____, шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Газопровід через квартири: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ <u>20</u> мм, <u>7</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Муфтове з'єднання: ДУ <u>25</u> мм, <u>1</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Фланцеве з'єднання: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран на газопроводі вводі: Ду <u>25</u> мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіни <u>7</u> шт. Через перекриття ____ шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: « 06 » 07 2026 р. Завершення: « 06 » 07 2026 р.
Виконавець робіт	ПрАТ «Шепетівкагаз»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (на підставі типового договору укладеним шляхом приєднання)
Договір на виконання робіт	№ — Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проектної документації : ТАК / НІ Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв: ТАК / НІ Відсутність актів перевірок та очищення ДВК: ТАК / НІ Кабеля на газопроводі: ТАК / НІ Защитний газопровід: ТАК / НІ (зайве закреслити) Не допусків в квартири для ТО _____ - од. Не допуск до ТО ВБСГ будинку _____ - од.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витoki газу не виявлені (зайве закреслити) <u>1</u> од.
Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	газопровід підлягає експлуатації виток газу усунуто.

Представник виконавця




(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

06.07.26р.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)



(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)