

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Технічний паспорт

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Desatiservice	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Хвилювого, 18	
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5	
Рік введення в експлуатацію ВБСГ		
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	25	
Дата складання технічного паспорта	29.07.2026р.	


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	Загальна довжина ВБСГ (фасади, сходові, клітка, стояки) - <u>113</u> м.п.
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду <u>32</u> мм. L - <u>39</u> м.п., Ду <u>40</u> мм. L - <u>8</u> м.п. Ду <u>25</u> мм. L - <u>42</u> м.п. Ду <u>20</u> мм. L - <u>24</u> м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Газопровід внутрішній (сходові, клітка): Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Газопровід внутрішній (стояки): Ду ____ мм. L - ____ м.п., Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Кількість стояків газових	Стояк газовий: Ду <u>20</u> , <u>4</u> шт; Ду ____, ____ шт; Ду ____, ____ шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ <u>20</u> мм, <u>10</u> шт; ДУ <u>25</u> мм, <u>1</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Газопровід через квартири: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ <u>20</u> мм, <u>25</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Муфтове з'єднання: ДУ <u>20</u> мм, <u>10</u> шт; ДУ <u>25</u> мм, <u>1</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Фланцеве з'єднання: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран на газопроводі вводі: ДУ <u>25</u> мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіни <u>10</u> шт. Через перекриття <u>16</u> шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ


Дата виконання	Початок: « <u>29</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р. Завершення: « <u>29</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р.
Виконавець робіт	ПрАТ «Шепетівкагаз»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (на підставі типового договору укладеним шляхом приєднання)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проектної документації: <u>ТАК</u> / НІ Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв: <u>ТАК</u> / НІ Відсутність актів перевірок та прочищення ДВК: <u>ТАК</u> / НІ Кабеля на газопроводі: <u>ТАК</u> / НІ Защитний газопровід: <u>ТАК</u> / НІ (зайве закреслити) Не допусків в квартири для ТО _____ - од. Не допуск до ТО ВБСГ будинку _____ - од.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <u>6</u> од.
Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>газопровід підлягає експлуатації</u> <u>витоків газу усе немає.</u>

Представник виконавця


 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис)

29.07.26
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)


 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис)

 (дата)