

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

м. Шепетівка
(місце складання)

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» начальник АЕС Басай А.В., слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Коськовецький О.В., слюсар АЕС Сінтюк В.В.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, за адресою: м.Печетівка вул. Староконстантинівське шосе №326

1) Відсутнє ізоляційне покриття фасадного газопроводу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)