

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Шепетівка  
(місце складання)

від 21 » 04 2026 року

Працівниками виконавця робіт ПРАТ «Шепетівкагаз» Начальник АЕС Швець І.С. майстер АЕС Тростинський С.Р. слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Коськовецький О.В.,  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:  
м.Шепетівка вул. (пр-в) Володимирська Українська № 3а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутня ізоляція підлоги під час робіт
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø 50-252020-102; Ø - - ; Ø - - ; Ø - -, Газовий стояк Ø 20-14, газовий кран Ø 25-1 ; Ø 20-102; Ø - -, Муфтове з'єднання Ø 25-1 ; Ø 20-34; Ø - -, Футляр газовий Ø 33.

Необхідне оформлення відповідного запису

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тростинський С.Р. 21.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Швець І.С. 21.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Швець І.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)